

Data sheet

Commercial Art.No.: Z7.261.1527.0

Jumper bar IVB WKF 4 - 5

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKF..., 5 -pole



Commercial Art.No.	Z7.261.1527.0
EAN	4015573389083
Order Unit	10

Certificates / Approvals

ATEX

SEV-Ex

Technical data

General

Colour	Yellow
Type	Cross connector
Modular spacing	6 mm
Number of bridged clamps	5
Mounting method	pluggable
Insulated	Yes

Accessories


Type	Cross connector
Mounting method	pluggable
Insulated	Yes
Colour	Yellow
Number of bridged clamps	5
Modular spacing	6 mm

Classification

ECLASS 8.1	27141140
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489

10-polige Ausführung 10 poles version

PA 66
UL 94 V-2



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt.

(b) Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0,2	l±0,05	Typ type
Z7.261.12MM.0	2			IVBWK 4 - 2
Z7.261.13MM.0	3	17,8	12	IVBWK 4 - 3
Z7.261.14MM.0	4	23,8	18	IVBWK 4 - 4
Z7.261.15MM.0	5	29,8	24	IVBWK 4 - 5
Z7.261.16MM.0	6	35,8	30	IVBWK 4 - 6
Z7.261.17MM.0	7	41,8	36	IVBWK 4 - 7
Z7.261.18MM.0	8	47,8	42	IVBWK 4 - 8
Z7.261.19MM.0	9	53,8	48	IVBWK 4 - 9
Z7.261.20MM.0	10	59,8	54	IVBWK 4 - 10

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of 1

		 wieland www.wieland-electric.com	2001 Tag/Date Name gezeichnet drawn 04.07. TRESCHAN geprüft checked - - Normgepr. Stand. check - -		Zeichnung Nr./Drawing No. Z7.261.1227.0 01K c		Index	
Maßstab/Scale 2:1								
c 15.12.2015/ Vol. mm ³ Ofl./Surf. mm ²			Ersatz für/Replacement for:					
b 24.01.2006/ a 26.07.2005/ Index Datum / Blatt Date / Sheet			Type Typ IVB WK 4 - ..		Benennung/Title VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar			
Änderung/Revision								